ZAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI
GAŚNIC P. POŻ.
Czesław Pawlak
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 3
NIP PL 5961022011, tel. 502-628-996

Międzyrzecz 10. 12. 2025 r.

PROTOKÓŁ

z pomiarów ciśnienia statycznego i wydajności wodnej w hydrantach zewnętrznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.nr 124 poz.1030) z dnia 24 lipca 2009 r. dokonano pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego hydrantów naziemnych na terenie :

Zakład Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu (Ciepłownia Miejska)
66-300 Międzyrzecz ul. Reymonta 5

Po przeprowadzonych próbach stwierdzono ciśnienie statyczne i dynamiczne POZYTYWNE

W załączonej karcie pomiarów.

Załącznik : karta pomiarów.

DYREKTOR EKSPLOATACJI
PROKURENT
Piotr Leżyński

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
66-300 Międzyrzecz, ul. Reymonta 5
tel. 95 [illegible] 00 do 02, fax [illegible] 742 85 03
NIP 596-[illegible]-12-736 REGON 210259770
(4)

ZAKŁAD
Napraw i Konserwacji Gaśnic P.poż
Czesław Pawlak
ul. Poznańska 3
66-300 Międzyrzecz

ZAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI
GAŚNIC P. POŻ.
Czesław Pawlak
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 3
NIP PL 5961022011, tel. 502-628-996

Karta pomiarów ciśnienia statycznego i wydajności wodnej

w hydrantach zewnętrznych

Nazwa płatnika **Zakład Energetyki Cieplnej**

66-300 Międzyrzecz ul. Reymonta 5

Nazwa obiektu Ciepłowni Miejska

Data wykonania pomiarów. 10 grudzień 2025 r

Typ hydrantu	Lokalizacja hydrantu	Godzina pomiaru	Ciśnienie statyczne w MPa	Wydajność wodna w dcm/s		Wymagana wydajność wodna	Uwagi
				Pomiar z jednego hydrantu	Pomiar przy otwarty drugim hydrancie		
naziemny	Hydrant nr 1	9.30	0,40	10,40	9,00	10,00	
naziemny	Hydrant nr 2	10.00	0,40	10,30	9,00	10,00	
naziemny	Hydrant nr 3	10.30	0,40	10,30	9,00	10,00	

Pomiary wykonał ; konserwator sprzętu p.poż. urządzeniem U.P.C.H.-75 nr fab 04383432/04

DYREKTOR EKSPLOATACJI
PROKURENT
.....
podpis odbiorcy *Piotr Leżyński*

KONSERWATOR
Gaśnic P. POŻ.
.....
podpis wykonawcy m.p.

Uwaga : następny pomiar za rok.

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
66-300 Międzyrzecz, ul. Reymonta 5
tel. 95 742 60 02, fax 95 742 65 03
NIP 596-10-[illegible]-35 REGON 21[illegible]

(4)