Załącznik Nr 2

TABELA TEMPERATUR ZASILANIA I POWROTU

Parametr 75/53 °C

Temperatura zewnętrzna °C	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
12	40	30
11	41	31
10	42	32
9	43	33
8	44	34
7	45	35
6	46	36
5	48	37
4	50	38
3	52	39
2	54	40
1	56	41
0	58	42
-1	60	43
-2	61	43
-3	62	44
-4	63	45
-5	64	46
-6	65	46
-7	66	47
-8	67	47
-9	68	48
-10	69	49
-11	70	50
-12	71	50
-13	72	51
-14	73	52
-15	74	53
-16	75	53

ODBIORCA **SPRZEDAWCA**

Załącznik Nr 2
Do umowy sprzedaży energii cieplnej

TABELA TEMPERATUR ZASILANIA I POWROTU

Parametr 130/70 °C

Temperatura zewnętrzna °C	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
12	**76**	**48**
11	**76**	**48**
10	**76**	**48**
9	**76**	**48**
8	**76**	**48**
7	**78**	**48**
6	**80**	**48**
5	**83**	**49**
4	**85**	**49**
3	**87**	**51**
2	**91**	**53**
1	**94**	**54**
0	**97**	**56**
-1	**100**	**57**
-2	**103**	**59**
-3	**105**	**60**
-4	**108**	**61**
-5	**111**	**62**
-6	**113**	**63**
-7	**116**	**64**
-8	**118**	**65**
-9	**120**	**66**
-10	**121**	**67**
-11	**122**	**68**
-12	**124**	**69**
-13	**125**	**70**
-14	**127**	**70**
-15	**129**	**70**
-16	**130**	**70**

ODBIORCA **SPRZEDAWCA**